

कार्यालय मुख्य अग्निशमन
संख्या:ब-69/सीएफओ/बरेली-11./833
सेवा में,

अधिकारी बरेली।
दिनांक:सितम्बर, 15, 2011.

सचिव,
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।

विषय: श्रीमती अमृता भार्गव सचिव ऐजुकेशन सोसायटी द्वारा खसरा संख्या:290, 289, 286, 287, 288, 285, 284, 283, 282, 298, 299, 300, 301 पार्ट ऑफ खसरा नं०-291, 281, तथा 302 पर निर्मित दिल्ली पब्लिक स्कूल, रामपुर रोड परसाखेडा बरेली का अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक:1691/का0ब0वि0प्रा0/2011

दिनांक:21-07-2011.

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से श्रीमती अमृता भार्गव सचिव ऐजुकेशन सोसायटी द्वारा खसरा संख्या:290, 289, 286, 287, 288, 285, 284, 283, 282, 298, 299, 300, 301 पार्ट ऑफ खसरा नं०-291, 281, तथा 302 पर निर्मित दिल्ली पब्लिक स्कूल, रामपुर रोड परसाखेडा बरेली का अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अग्निशमन आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रस्तावित स्थल का मानचित्रों के अनुसार अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी परसाखेडा श्री आर०के० सिंह से निरीक्षण/परीक्षण कराया गया तो उनकी आख्या दिनांक:18-08-2011 के अनुसार निर्मित विद्यालय भवन 24.60 मीटर चौड़े बरेली रामपुर के किनारे स्थित है, जहाँ फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ-जा सकते हैं जो मानचित्रों के अनुरूप पाया गया। प्रश्नगत विद्यालय भवन के दो मुख्य द्वार 5.5 मीटर चौड़े पाये गये। प्रश्नगत विद्यालय का कुल प्लॉट ऐरिया-18173.54 वर्गमीटर, कवर्ड ऐरिया भूतल-1889.54 वर्गमीटर, कम्पाउण्डिंग ऐरिया भूतल-82.80 वर्गमीटर, अण्डर सैटबैक कम्पाउण्डिंग ऐरिया भूतल-25.30 वर्गमीटर कुल कवर्ड ऐरिया भूतल-1997.64 वर्गमीटर, कवर्ड ऐरिया प्रथमतल-1498.15 वर्गमीटर, कम्पाउण्डिंग ऐरिया प्रथमतल-82.80 वर्गमीटर, अण्डर सैटबैक कम्पाउण्डिंग ऐरिया द्वितीयतल-25.30 वर्गमीटर कुल कवर्ड ऐरिया प्रथमतल-1606.25 वर्गमीटर, अण्डर सैटबैक कम्पाउण्डिंग ऐरिया द्वितीयतल-25.30 वर्गमीटर कवर्ड ऐरिया द्वितीयतल-1606.25 वर्गमीटर, ओपन ऐरिया-10119.26 वर्गमीटर, है, निरीक्षण के दौरान विद्यालय भवन में सैटबैक व स्टेयरकेस मानकों के अनुरूप पाये गये। अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ जैसे फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील टेरिस पम्प, टेरिस टैंक मानकों के अनुरूप कार्यशील दशा में पाये गये। विद्यालय भवन में उपस्थित अध्यापकों, एवं छात्र छात्राओं को अग्निशमन यन्त्रों को

कमश.....02